Störningar på el-och vatten

Den 3 juni blev vi utan ström på delar av Tjörn och felet blev lokaliserat till vårt område Tådås. Efter omkoppling fick delar av vårt område ganska snart tillbaka strömmen. Man lokaliserade felet till en markkabel mellan Nedre och Övre Tådås. Vattenfalls folk fick hit ett mobilt elverk till Nedre Tådås och några fler fick tillbaka sin el. Tyvärr räckte inte detta till alla inom området utan man fick hämta ytterligare ett mobilt elverk från annat distrikt. Närmaste var i Dals-Långed och det anlände kl. 24 00 på natten och 00,45 fick de sista på vårt område ström. Bland dessa sista var olyckligt nog vårt vattenverk. Några hörde av sig under kvällen och tyckte att nu har vi ström varför inget vatten?

Som om inte detta var nog så kopplade man in elverket med fel fasföljd vilket slog ut vårt avloppssystem som inte startade. Pumparna till vattenverket gick baklänges med följd att de bara ge halv effekt.

Efter detta blev det fler störningar när dieseln tog slut i elverket och vi var fler som blev utan ström igen. Vattenverket var en av dessa. Detta upprepade sig ytterligare en gång att bränslet var slut, men denna gång till aggregatet på NT

Markkabeln är nu lagad men var tydligen i dåligt skick. Vattenfalls personal sa att man kommer senare att gräva upp och byta kabeln mellan Övre och Nedre efter sommaren.

Ny information kommer då att gå ut till berörda inom vårt område.

Tådås 2018-06-10

Hälsningar

Bosse Garton